

Titolo Lavoro	RICHIESTA PARERE CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA DITTA TEKAS s.r.l. IN COMUNE DI MANSUE' (TV)		
Committente Lavoro	TEKAS s.r.l. – Mansuè (TV)		
Prestazioni di competenza	Richiesta parere di conformità antincendio		
Responsabile Prestazioni	per.ind. Lionello Colusso – TESEO INGEGNERIA		
Importo Lavori	-	Importo Prestazione	-
Data prestazione	2007	Stato Lavoro	Prestazione conclusa

Attività svolte dalla ditta committente:

- **verniciatura**, conto terzi, su semilavorati lignei costituiti da antine ed elementi per pavimenti (parchetti, pannelli, tavolato, etc...);
 - **pantografatura**, conto terzi, su elementi per mobili costituiti prevalentemente da MDF (Medium Density Fiberboard)
- La superficie complessiva di pertinenza dell'azienda è di circa 8.830 m² coperti, così ripartiti:

Capannone civico n.68 (verniciatura)

Superficie coperta – 1.940 m²

Superficie scoperta – 1.970 m²

Capannone civico n.74 (pantografatura)

Superficie coperta – 1.620 m²

Superficie scoperta – 3.300 m²

Nei piazzali dei singoli capannoni sono presenti le seguenti strutture/attrezzature:

Capannone civico n.68 (verniciatura)

Impianto di depurazione degli effluenti aeriformi aspirati dai reparti di verniciatura

Tettoia per parcheggio autoveicoli dipendenti

Capannone civico n.74 (pantografatura)

Cabina elettrica di trasformazione

Impianto di abbattimento polveri aspirate dal reparto pantografi



Particolari della situazione esistente

L'intervento in progetto, per il quale è richiesto il parere di conformità antincendio, riguarda l'intero insediamento produttivo su cui vengono svolte le lavorazioni di verniciatura e di pantografatura.

N° Attività	Descrizione Attività
20	Deposito di vernici/inchostri infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiori a 1000 Kg.;
21	Laboratorio per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti;
46	Deposito di legnami da costruzione e da lavorazione con quantitativo da 50 a 1000 q.li;
47	Laboratorio per lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito con quantitativo da 50 a 1000 q.li;
91	Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 Kw).

Elenco attività soggette ai sensi dell'allegato al D.M. 16-02-1982

(A)	Capannone pantografatura-ciclo 74
(B)	Capannone verniciatura-ciclo 68
(C)	Area imp. abbattimento emissioni (combustore catalitico)
(D)	Tettoia parcheggio auto
(E)	Cabina trasformazione
(F)	Riserva d'acqua e pompaggio impianto antincendio
(G)	Centrale termica (piano primo)
(H)	Deposito vernici

LEGENDA:

- Area antincendio
- Tubo in PERI PN12 (interrato)
- Tubo in acciaio PN17 (in vista e antiruggine)
- Casella UNI 45 con manichello
- Mirino UNI 70
- Alzaco sottopiede W.F.
- Interruttore di spegnimento elettrico
- Valvola di intercettazione

