

<b>Titolo Lavoro</b>	<b>RUOLO DI R.S.P.P. PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>		
<b>Commitente Lavoro</b>	Comune di Villorba (TV)		
<b>Prestazioni di competenza</b>	Ruolo di RSPP svolto dal 1997 al 2006 (per il Comune di Villorba). Ruolo di RSPP svolto dal 2001 al 2006 (per l'Istituto Scolastico Comprensivo di Villorba)		
<b>Responsabile Prestazioni</b>	arch. Giovanni Mangione (per. ind. Lionello Colusso collaboratore)		
<b>Importo Lavori</b>	-	<b>Importo Prestazione</b>	-
<b>Data prestazione</b>	1997 - 2006	<b>Stato Lavoro</b>	-

Amministrazione pubblica con circa 80 addetti.

Servizi correlati svolti: stesura dei documenti di valutazione dei rischi dei lavoratori riferiti a tutti gli edifici di proprietà comunale (Municipio edificio Principale; Edificio Polizia Locale; Magazzino Comunale; Scuole elementari e Scuole medie; Locali e vani tecnici Acquedotto; Biblioteca Comunale; Palestre comunali; Sedi associazioni varie; Cimiteri comunali;

Attività Informativa-Formativa erogata:

- Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 (il servizio di prevenzione e protezione aziendale; diritti, doveri e regime sanzionatorio; criteri generali di analisi e valutazione rischi; protocollo sanitario); svolto il 02.06.1997 della durata di 2,5 ore;
  - Corso per gli addetti Uff. Tecnico LL.PP. (operai) sui seguenti argomenti: rischi specifici quali rischio incendio, rischio da movimentazione manuale carichi; rischio elettrico; rischio macchine utensili e attrezzi manuali; svolto il 24.10.1997 della durata di 4,0 ore;
  - Corso per gli addetti Uff. Tecnico LL.PP. (operai) sui seguenti argomenti: rischi specifici quali rischio ponteggi; rischio scavi e cadute dall'alto; rischio uso scale; DPI; rischio chimico; rischio rumore; svolto il 14.11.1997 della durata di 3,0 ore;
  - Corso a tutti i dipendenti sui seguenti argomenti: relazione sugli esiti della valutazione dei rischi eseguita; rischi presenti in ambienti d'ufficio (incendio; elettrico; movimentazione manuale; uso di scale portatili; videoterminali); svolto nelle date seguenti per gruppi omogenei di lavoratori:
    - 17.11.1997 della durata di 2,0 ore;
    - 29.06.1998 della durata di 2,0 ore;
    - 18.10.1999 della durata di 2,0 ore;
  - Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 svolto il 19.04.2006 della durata di 2,0 ore;
- Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 626/94.

QUESITO	SI	NO	NOTE	P	D	R
<b>1.1. Dati della scuola</b>						
1. Numero alunni			111			
2. Collaboratori scolastici			3			
3. Insegnanti			16			
4. Incremento del 20% su personale di servizio			1			
5. Totale presenze nella scuola.			131			
6. Anno di costruzione della scuola						
<b>1.2. Dati generali edificio</b>						
1. Presenza di edifici circostanti (presenza di gravi rischi di incendio)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		-	-	-
2. La scuola risiede in un edificio indipendente da altri edifici.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		-	-	-
3. Limiti di accesso all'area:						
a- larghezza ≥ 3.50 m;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-
b- altezza libera ≥ 4 m;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-
c- raggio di volta ≥ 13 m;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-
d- pendenza stabile ≤ 8 %;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-
e- resistenza a carico di almeno 20 ton.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-
4. Per i locali di altezza superiore a 12 m è possibile accostare l'autoscala ad ogni finestra o terrazza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non applicabile			
5. Presenza di scale protette per edificio ≤ 24 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non applicabile			
6. Presenza di scala a prova di fumo per scala > 24 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non applicabile			
<b>1.3. Separazioni</b>						
1. In caso di scuola in edificio con presenza di destinazione d'uso diversa, la separazione è una struttura REI 120 priva di comunicazioni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-
2. E' presente una comunicazione, unica eccezione, con l'alloggio del custode mediante porta REI 120.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non vi è alcuna comunicazione	-	-	-
3. In caso di comunicazione, questa avviene mediante filtro a prova di fumo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non applicabile			
4. Le attività hanno accessi ed uscite indipendenti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-

Esempio schede di valutazione (maggio 2005)